令和６年度　岩沼東部環境センター維持管理状況

１．焼却処分した可燃性一般廃棄物の処理量について

（単位：ｔ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
１号炉	2,187.45	1,652.15	2,248.15	1,616.94	1,728.23	2,259.87	2,181.21	1,877.06	2,335.21	1,885.56	202.46	2,335.22	22,509.51
２号炉	2,186.73	1,797.71	2,253.91	1,462.02	1,110.43	953.98	2,335.45	1,431.40	2,191.26	2,332.17	1,232.73	2,331.76	21,619.55
合　計	4,374.18	3,449.86	4,502.06	3,078.96	2,838.66	3,213.85	4,516.66	3,308.46	4,526.47	4,217.73	1,435.19	4,666.98	44,129.06

２．燃焼室中の燃焼ガスの温度

（単位：℃）

	基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１号炉	800以上	最大	1,022	1,007	1,003	1,008	1,003	1,020	1,018	1,022	1,018	1,020	998	1,020
		最小	970	915	965	844	891	985	906	877	976	986	993	960
		平均	987	982	988	975	980	1,003	987	990	999	1,001	996	1,000
２号炉	800以上	最大	998	1,000	1,002	1,000	981	986	992	981	996	998	1,009	1,008
		最小	949	904	954	825	843	969	950	948	957	968	986	974
		平均	969	973	981	975	961	978	973	972	979	985	992	991

※施設に設置された連続記録計の測定結果

３．集じん器に流入する燃焼ガスの温度

（単位：℃）

	基準値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１号炉	200以下	最大	165	165	165	166	165	166	166	165	165	165	165	166
		最小	165	165	165	165	165	165	165	163	165	165	165	165
		平均	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
２号炉	200以下	最大	165	166	166	166	166	165	166	165	165	166	165	166
		最小	165	165	164	164	162	165	164	165	165	132	165	165
		平均	165	165	165	165	165	165	165	165	165	164	165	165

※施設に設置された連続記録計の測定結果

４．排ガス中の一酸化炭素濃度について

（単位：ppm）

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１号炉	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２号炉	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※施設に設置された連続記録計の測定結果（平均値）

５．冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去について

項　　目	主な除去方法及び時機（１号炉、２号炉共に同一方法）
冷却設備	スートブロワで払い落とし、下部コンベアで飛灰貯留槽へ排出（稼働時毎日実施）
排ガス処理設備	ろ過式集じん器で逆洗パルスエアにより払い落とし、下部ホッパから払い出し（稼働時毎日実施）

６．煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度について

項　　目	単位	基準値	１号炉				２号炉			
排ガスを採取した年月日			R6.5.28	R6.6.12	R6.10.17	R6.11.12	R6.5.28	R6.6.13	R6.10.18	R6.11.12
測定結果の得られた年月日			R6.6.11	R6.6.26	R6.10.31	R6.11.29	R6.6.11	R6.6.26	R6.10.31	R6.11.29
硫黄酸化物排出量	m^3N/h	測定ごとに算出	0.23	0.10	0.10	0.07	0.09	0.11	0.15	0.10
硫黄酸化物排出量基準値			32.61	33.36	32.58	33.53	32.12	32.39	32.38	32.85
ばいじん濃度	g/m^3N	0.15以下	0.0002	0.0007	0.0003	0.0001	0.0002	0.0008	0.0003	0.0003
窒素酸化物	ppm	250以下	71	65	84	86	85	86	80	80
塩化水素	mg/m^3N	700以下	44	40	37	36	26	44	51	27

※ばい煙の基準値は大気汚染防止法に基づく。

７．煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度について

項　　目	単位	基準値	1号炉		2号炉	
排ガスを採取した年月日			R6.6.12	R6.10.17	R6.6.13	R6.10.18
測定結果の得られた年月日			R6.7.8	R6.11.25	R6.7.8	R6.11.25
測定値	$ng\text{-}TEQ/m^3N$	1	0.00024	0.00013	0.0011	0.0017

※ダイオキシン類の基準値はダイオキシン類対策特別措置法に基づく。