令和８年度　構成市町別し尿及び浄化槽等汚泥量

［単位:ℓ］

市町名	区分＼月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累 計	前年度累計	増減比較	増減率(%)
名取市	し尿収集量	76,868	70,300	78,908	73,500	72,900	65,400							437,876	457,900	△ 20,024	△ 4.37
	公共施設	2,556	1,350	2,952	1,710	1,080	1,980							11,628	7,830	3,798	48.51
	生し尿合計	79,424	71,650	81,860	75,210	73,980	67,380							449,504	465,730	△ 16,226	△ 3.48
	浄化槽汚泥量	337,160	333,720	342,270	350,160	309,540	261,930							1,934,780	1,863,510	71,270	3.82
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0							0	249,290	△ 249,290	皆減
	計	416,584	405,370	424,130	425,370	383,520	329,310							2,384,284	2,578,530	△ 194,246	△ 7.53
岩沼市	し尿収集量	75,876	62,750	66,120	79,160	63,178	67,410							414,494	422,280	△ 7,786	△ 1.84
	公共施設	0	0	1,530	0	0	0							1,530	1,800	△ 270	△ 15.00
	生し尿合計	75,876	62,750	67,650	79,160	63,178	67,410							416,024	424,080	△ 8,056	△ 1.90
	浄化槽汚泥量	214,810	151,580	252,770	208,570	150,780	156,020							1,134,530	1,061,850	72,680	6.84
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0							0	192,730	△ 192,730	皆減
	計	290,686	214,330	320,420	287,730	213,958	223,430							1,550,554	1,678,660	△ 128,106	△ 7.63
亘理町	し尿収集量	112,580	91,200	108,080	110,010	101,592	119,220							642,682	635,320	7,362	1.16
	公共施設	0	0	0	0	0	0							0	0	0	－
	生し尿合計	112,580	91,200	108,080	110,010	101,592	119,220							642,682	635,320	7,362	1.16
	浄化槽汚泥量	369,720	353,460	425,420	370,680	306,060	272,720							2,098,060	2,013,540	84,520	4.20
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0							0	0	0	－
	計	482,300	444,660	533,500	480,690	407,652	391,940							2,740,742	2,648,860	91,882	3.47
山元町	し尿収集量	49,080	50,820	52,480	60,570	56,980	61,360							331,290	432,280	△ 100,990	△ 23.36
	公共施設	0	0	0	0	0	0							0	2,880	△ 2,880	－
	生し尿合計	49,080	50,820	52,480	60,570	56,980	61,360							331,290	435,160	△ 103,870	△ 23.87
	浄化槽汚泥量	200,320	169,010	191,350	195,510	147,430	153,780							1,057,400	1,011,310	46,090	4.56
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0							0	0	0	－
	計	249,400	219,830	243,830	256,080	204,410	215,140							1,388,690	1,446,470	△ 57,780	△ 3.99
合　計	し尿収集量	314,404	275,070	305,588	323,240	294,650	313,390							1,826,342	1,947,780	△ 121,438	△ 6.23
	公共施設	2,556	1,350	4,482	1,710	1,080	1,980							13,158	12,510	648	5.18
	生し尿合計	316,960	276,420	310,070	324,950	295,730	315,370							1,839,500	1,960,290	△ 120,790	△ 6.16
	浄化槽汚泥量	1,122,010	1,007,770	1,211,810	1,124,920	913,810	844,450							6,224,770	5,950,210	274,560	4.61
	農集排汚泥量	0	0	0	0	0	0							0	442,020	△ 442,020	皆減
	合　計	1,438,970	1,284,190	1,521,880	1,449,870	1,209,540	1,159,820							8,064,270	8,352,520	△ 288,250	△ 3.45

※令和7年8月までで名取市の農集排、令和8年3月までで岩沼市の農集排の搬入が終了となった。

令　和　８　年　度　浄化センター操業状況

項目		月別	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合　計
受入量	し　尿	(kℓ)	316.96	276.42	310.07	324.95	295.73	315.37							1,839.50
	浄化槽汚泥	(kℓ)	1,122.01	1,007.77	1,211.81	1,124.90	913.81	844.45							6,224.75
	農集排汚泥	(kℓ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
	合　計	(kℓ)	1,438.97	1,284.19	1,521.88	1,449.85	1,209.54	1,159.82							8,064.25
	受入日数	(日数)	21	18	22	22	20	19							122
	平　均	(kℓ)	68.52	71.34	69.18	65.90	60.48	61.04							―
処理量	し　尿	(kℓ)	324.47	278.88	299.78	330.06	293.47	302.02							1,828.68
	浄化槽汚泥	(kℓ)	1,148.40	1,017.02	1,171.91	1,142.77	906.82	808.76							6,195.68
	合　計	(kℓ)	1472.87	1295.9	1471.69	1472.83	1200.29	1110.78							8,024.36
	処理日数	(日数)	30	31	30	31	31	30							183
	平　均	(kℓ)	49.10	41.80	49.06	47.51	38.72	37.03							―
焼却灰搬出量		(kg)	1,760	3,350	3,630	3,430	3,760	3,600							19,530
放　流　水　量		(m^3)	2,626.4	2,384.3	2,715.4	2,751.8	2,060.8	2,327.9							14,866.6

令和8年度　浄化センター水質検査結果

項　目	単　位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取した月日			R8.4.9	R8.5.20	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3						
検査結果の得られた月日			R8.4.21	R8.5.28	R8.6.11	R8.7.16	R8.8.20	R8.9.15						
色度	度	＊	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
水素イオン濃度	水素指数	5.8以上～8.6以下	6.8	6.9	6.8	6.9	7.2	6.6						
生物化学的酸素要求量	mg/L	160以下	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満						
化学的酸素要求量	mg/L	160以下	1.8	1.2	1.5	1.0	0.9	0.5未満						
浮遊物質量	mg/L	200以下	2.3	0.5未満	1.5	0.5未満	2.1	1.7						
大腸菌群数	個/cm^3	3000以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						
窒素含有量	mg/L	120以下	17.0	12.0	9.5	25	61	54						
燐含有量	mg/L	16以下	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満	0.07未満						
アンモニア性窒素	mg/L	100以下	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1未満	1.40						
塩化物イオン	mg/L	＊	320	310	260	260	250	290						
受入量	t/日	＊	88.35	70.59	83.22	12.27	58.97	47.91						
投入量	m^3/日	＊	57.6	56.2	57.6	57.6	57.6	57.6						
当日放流水量	m^3/日	＊	86.2	80.7	57.1	46.9	84.6	135.7						